



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.АЖ26.В.01436

Серия RU № 0660858

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест", Место нахождения: 129281, Россия, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, этаж 2, помещение 1, комната 29. Адрес места осуществления деятельности: 129281, РОССИЯ, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, помещения 20, 21. Телефон: +74959891249. Адрес электронной почты: info@gamma-test.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11АЖ26; дата регистрации аттестата: 17.03.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Синтек".

Основной государственный регистрационный номер: 1024400509990.

Место нахождения: 156014, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, дом 7а

Адрес места осуществления деятельности: 141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, поселок

Нагорное, улица Центральная, владение 3, строение 1

Телефон: +74942416181, адрес электронной почты: mail@sintec.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Синтек".

Место нахождения: 156014, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, дом 7а. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 141031, Московская область, Мытищинский район, поселок Нагорное, улица Центральная, владение 3, строение 1

ПРОДУКЦИЯ

Устройства комплектные низковольтные: установки компенсации реактивной мощности, серия УКРМ, модели согласно приложению (бланк № 0477962).

Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 3414-004-41638915-2017 "УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ. Установки компенсации реактивной мощности".

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

(ЕАЭС) 8537 10 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № P0095-18-0001.Т-044.16 от 31.01.2018 года, Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОТЕСТ", аттестат аккредитации № 044/Т-044. Акта о результатах анализа состояния производства № ГТ211117-4 от 09.01.2018 года, органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест", регистрационный № RA.RU.11АЖ26. Комплекта эксплуатационной документации. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок службы 25 лет. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

31.01.2018

ПО

30.01.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Калугин Сергей Борисович
(инициалы, фамилия)

Волкорезов Сергей Леонидович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.АЖ26.В.01436 лист 1

Серия RU №0477962

КОД ТН ВЭД (ЕАЭС)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
8537 10 990 0	Устройства комплектные низковольтные: установки компенсации реактивной мощности, серия УКРМ, модели: УКРМ - X/X-X_XXX УКРМ - Тип устройства X - Мощность, кВАр – 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700, 725, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000. /X- Мощность минимальной ступени, кВАр (знак отсутствует–нерегулируемая установка) – 12, 5; 25; 50 X - Напряжение, кВ – 0,4; 0,44; 0,525; 0,69. _XXX - Проектное наименование	Технические условия ТУ 3414-004-41638915-2017 "УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ. Установки компенсации реактивной мощности"



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

Калугин Сергей Борисович

инициалы, фамилия

Волкорезов Сергей Леонидович

инициалы, фамилия