



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации электролаборатории

Регистрационный № 92 от 25 декабря 2019 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

передвижная

(стационарная, передвижная)

электролаборатория Общество с ограниченной ответственностью
«СИНТЕК»

156014 г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 7А

ИНН: 4444002134.

(наименование предприятия, адрес, ИНН)

зарегистрирована в Центральном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением до и выше 1000 В.

Перечень разрешенных видов испытаний и (или) измерений:

- Измерения сопротивления заземляющих устройств;
- Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки;
- Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1кВ;
- Измерение сопротивления цепи фаза - нуль в ЭУ до 1 кВ с системой TN;
- Испытания устройств защитного отключения (УЗО);
- Проверка действия расцепителей автоматических выключателей;
- Измерение сопротивления постоянному току;

- Проведение испытания повышенным напряжением промышленной частоты. Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока и переменного тока частоты 0,1 Гц;
- Проверка фазировки РУ напряжением до 10кВ и их присоединений;
- Проведение проверки целостности и фазировки жил кабеля;
- Испытания устройств АВР;
- Проведение проверки устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики;
- Испытания силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасящих реакторов;
- Испытания измерительных трансформаторов тока;
- Проведение проверки и испытаний измерительных трансформаторов напряжения;
- Испытания конденсаторов;
- Проведение измерений характеристик и испытания силовых выключателей;
- Проведение испытания автоматических выключателей;
- Испытания вакуумных выключателей напряжением до 10 кВ; 35кВ; 110кВ; 220 кВ;
- Испытания разрядников и ограничителей перенапряжений;
- Проведение испытаний электроустановок жилых и общественных зданий;
- Проведение проверки работоспособности и калибровки приборов КИПиА (датчиков давления, температуры, уровня);
- Тепловизионный контроль состояния электрооборудования.

Свидетельство выдано на основании требований "Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, и акта комиссии № 6.1-06- 23691 -А/ 0092 - 2019, назначенной приказом Центрального управления Ростехнадзора «О создании регистрационных комиссий по проверке готовности электроизмерительных лабораторий» от 31.01.2017 № 18.

Срок действия свидетельства установлен до «25» декабря 2022 года.

Заместитель председателя комиссии



[Handwritten signature in blue ink]

Д.В. Пузанов

М.П.