

			date	14.03.2024				Титульный лист	Щит распределительный Panel for distribution	= LP-01	
			designer	ramzov.a						+ Производство	
			verify	Stupakov							
revision	date	name	standard		original	copy	Contractor	Title page		SLD number: 028-257A	page 1 pag. 7

Техническая информация/ Technical data

Щит/ Switchboard:		Монтажный провод/ Installation wire				Клеммники/ Terminals	
Напряжение/ Voltage :	U= 400 VAC						
Установленная мощность/ Installed capacity:	Py= kW	Наименование/ description	Цвет/ colour		Обозн. symbol	Наименование/ description	Обозн. symbol
Расчетная мощность/ Rated capacity:	Pp= kW						
Номинальный ток/ Nominal current:	In= 125 A						
Расчетный ток/ Rated current:	Ip=						
Ток КЗ/ Short-circuit current:	Isc= 10 kA						
Система заземления/ Grounding system: TN-S							
Производитель/ Manufacturer:	Провенто	Фазный проводник/ Phase conductor	BR	коричневый/ brown	L1		
Тип/ Type:	MES	Фазный проводник/ Phase conductor	BK	черный/ black	L2		
Размеры/ Dimensions ВхШхГ, мм:	600x500x210	Фазный проводник/ Phase conductor	GR	серый/ grey	L3		
Материал корпуса/ Housing material:	сталь / steel	Нейтральный незаземлённый проводник/ Neutral ungrounded conductor	LTBU	голубой/ light-blue	N		
Цвет/ Color RAL:	7035	Защитный проводник/ Protective conductor	GNYE	зел.-жёлт./green-yellow	PE		
Дверные петли/ Door hinges:		Проводник вспомогательных цепей 220В AC/ Conductor of auxiliary circuits 220 V AC	RD	красный/ red			
Цоколь/ Plinth, мм:		Проводник вспомогательных цепей 12-36В AC/ Conductor of auxiliary circuits 12-36 V AC	WH	белый/ white			
Степень защиты/ Degree of protection IP:	IP 65	Проводник вспомогательных цепей 12-36В DC/ Conductor of auxiliary circuits 12-36 V DC	BU	синий/ blue			
Подвод кабелей/ Cables entry/exit:	Bottom	Проводник со сторонним потенциалом/ Conductor with third-party potential	OR	оранжевый/ orange			
Тип секционирования/ Type of partitioning:							
Примечание/ reference: -щит заземлить отдельным кабелем/ Cabinet to ground a separate cable -сечение проводов цепей управления min 0,5мм2/ cable cross-sections of control circuits min 0.5 mm2 -эксплуатация щита допускается при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C							

0,115







