






2										4																											
			date	11.03.2023		SINTEC				Распределение нагрузки				Щит распределительный				= ЗМСС1.2																			
			designer	ramzov.a														+ Производство																			
			verify	Stupakov																																	
revision	date	name	standard	original			copy			Contractor				Feeder distribution								SLD number:				339-39				page 3							
																																				pag. 11	





0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Спецификация элементов по группам / Parts List Grouped									
Усл. обозначение Symbol notation	Кол-во Quantity	Наименование	Item	Tun Type	Производитель Manufacturer	Заказной номер Custom number	Страница Page		
-FU1	3	Предохранитель CH 8x31 gG 6A/400V	Fuse CH 8x31 gG 6A/400V	002610005	ETI Electroelement	002610005	/2.1		
-FU2							/2.2		
-FU3							/2.2		
-FU1	3	Держатель предохранителя 8,5x31,5 1p	Fuse disconnecter 8,5x31,5 25A 1p	Tesys	Schneider Electric	DF81	/2.1		
-FU2							/2.2		
-FU3							/2.2		
-HL1	3	Светодиодный индикатор 230В белый	LED 230V white		KEA3	238572	/2.1		
-HL2							/2.2		
-HL3							/2.2		
-1QD	13	УЗО 4P-63/0,03 A AC	RCCB 4P-63/0,03 A AC		KEA3	254221	/2.3		
-2QD							/2.5		
-3QD							/2.6		
-4QD							/2.8		
-5QD							/3.0		
-6QD							/3.2		
-7QD							/3.3		
-8QD							/3.5		
-9QD							/3.6		
-10QD							/3.8		
-13QD							/4.3		
-14QD							/4.5		
-15QD							/4.6		
-1QF	12	Автомат 3P C16A 10kA	MCB 3P C16A 10kA		KEA3	249257	/2.3		
-2QF							/2.5		
-3QF							/2.6		
-4QF							/2.8		
-5QF							/3.0		
-6QF							/3.2		
-8QF							/3.5		
-9QF							/3.6		
-12QF							/4.2		
-19QF							/5.3		
-22QF							/5.7		
-23QF							/6.0		
-7QF	6	Автомат 3P C10A 10kA	MCB 3P C10A 10kA		KEA3	249251	/3.3		
-10QF							/3.8		
-13QF							/4.3		

